14 אוקטובר 2026
ג' חשון תשפ"ז

החברה הכלכלית
לפיתוח הגליל התחתון

(נוסח 3)

מענה סופי לשאלות הבהרה – מכרז 3-5/2026 – עבודות שיקום קרקע מזוהמת במושב שדה אילן

#	תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	התשובה
1	24-9-2026 11:00	מתי ישלח פרוטוקול פגישת קבלנים ?	כללי		נשלח פרוטוקול לכלל המשתתפים בתאריך 27.9
2	24-9-2026 11:00	מתי ישלח כתב כמויות לפרויקט ?	כללי		כתב כמויות מעודכן עלה לאתר המועצה בתאריך 24.9 ועודכן שוב בתאריך 27.9 באתר המועצה ונשלח למייל לכלל הקבלנים שהשתתפו בפגישה.
3	24-9-2026 11:00	באחריות מי להפעיל להפעיל קונסטרוקטור לעבודות חפירות עמוקות ?	כללי		באחריות הקבלן להעסיק קונסטרוקטור מטעמו שיגיש תוכנית קונסטרוקטיבית לביצוע חפירה עמוקה וילווה את הביצוע באופן צמוד וככל שידרש. המזמין יבצע פיקוח עליון.
4	24-9-2026 11:01	מיהם אתרי הקצה אליהם נדרש לשלוח את הקרקע המזוהמת מהאתר?	כללי		טרם נסגרו אתרי הקצה, מכרז נפרד לאתרי קצה יפורסם במקביל.
5	28-9-2026 15:31	סעיף 02.011.0170 מוגדר פרט ליריעה שלא מתאים, נבקש הבהרה.	נספח ו	02.011.0170	הפרט בסעיף זה בכתב הכמויות אינו מוגדר ע"פ התקן הנדרש. נדרש לספק יריעות פוליאתילן אטומה HDPE בעובי 1 מ"מ : סעיף יעודכן בכתב כמויות באתר המועצה יש לוודא שמצרפים להצעה את כתב הכמויות המעודכן.

החברה הכלכלית
לפיתוח הגליל התחתון

6	28/09/2026 15:52	יש התחייבות למספר הובלות או לכמות קרקע מזוהמת לפנוי מהאתר?	נספח ו'	51.002.60/70/80	המזמין אינו מתחייב לכמות קרקע מזוהמת ו\או למספר הובלות לאתרי הקצה,המזמין רשאי להוריד את סעיף ההובלות במלואו ולבצע זאת באמצעות כל גורם אחר שיבחר כל ידו.
7	28/09/2026 15:52	במידה ואתר הקצה אליו יש לפנות את הקרקע יהיה במרחק של יותר מ 200 ק"מ , מה יהיה מחיר היחידה?	נספח ו'	51.002.80	אתר הקצה הרחוק ביותר נכון להיום הינו 197 ק"מ במידה ויהיה במרחק גדול יותר מ -200 ק"מ מחיר היחידה ישאר ככתוב בסעיף.
8	29-9-2026 12:35	האם ניתן לתדלק כלי צמא בשטח האתר?	כללי		ניתן לתדלק כלי צמה בשטח האתר אך לא בתוך אזור העבודה אלא בנקודה סמוכה מחוץ לגבולות הביצוע באזור מוגדר ובאישור המפקח.
9	29-9-2026 14:06	האם יאופשר חניה של כלי צמה בשטח האתר ? מוזכר בפרוטוקול שכל הציוד יאוחסן במקום מוגדר בתיאום עם המפקח על הפרויקט ונציג המושב .	פרוטוקול פגישת קבלנים		תתאפשר חניה של כלי צמה בשטח האתר בתוך מקום מגודר בשטח האתר או בסמוך לשטח האתר מחוץ לגבולות מוקד החפירה.

החברה הכלכלית
לפיתוח הגליל התחתון

10	29-9-2026 14:23	האם עומקי החפירה צפויים להתעדכן ?	כללי		עומקי החפירה הוגדרו ל-12 מ' בהקודה הכי עמוקה, בהתאם להתייחסות המשרד להגנת הסביבה לתוכנית השיקום יוגדרו עומקים סופיים. יתכן כי חפירת הקרקע תסתיים בעומק רדוד מ-12 מ'.
11	12/10/2026 15:29	לחברתנו ניסיון רב בעבודות חפירה מורכבות ובהיקפים גדולים יותר מהדרוש במכרז זה . נבקש להקל בתנאי סף מאחר ומדובר בעבודות חפירה קונבנציונאליות ואין משמעות לסוג הקרקע.	מסמך א'	2.2.2 , 2.2.3	הבקשה התקבלה , תנאי סף במסמך א' , בסעיפים 2.2.2 , 2.2.3 יבוטלו. מועד ההגשה ידחה מה-19.10 . ותתקיים פגישת קבלנים נוספת (ללא חובת השתתפות לקבלנים שנכחו בפגישות הקודמות). מועד אחרון להגשה יעודכן בהמשך. יש להתעדכן בפרטים ובמועדים החדשים באתר המועצה בדף המכרז.
12	13/10/2026 13:47	בכתב הכמויות נקבע מחיר יחידה של 71.95 ₪ למ"ק לפני הנחת קבלן, בעוד שבמחירון דקל לבנייה ותשתיות, מהדורת ספטמבר 2026, סעיף 51.030.0084, המחיר הוא 90 ₪ למ"ק לכמות העולה על 1,000 מ"ק.	נספח ו'	51.003.0110	המחיר ע"פ מחירון משרד השיכון וכפי שכתוב בנספח ו בכתב הכמויות.
13	13/10/2026 13:47	בהתאם למחירון דקל, סעיף 01.020.3500, קיימת תוספת של 2.80 ₪ למ"ק עבור כל ק"מ הובלה מעבר ל־15 ק"מ מאתר העבודה.נבקש להבהיר האם במקרה שבו יידרש פינוי עודפי חפירה לאתר קצה מאושר במרחק של עד 200 ק"מ, תשולם תוספת הובלה בהתאם לסעיף הנ"ל ולמרחק ההובלה בפועל.	נספח ו'	51.002.0080	המחיר ע"פ מחירון משרד השיכון וכפי שכתוב בנספח ו בכתב הכמויות - מחיר היחידה הינו עבור טון\לק"מ ,ללא תוספת.

שם הקבלן : _____ **ח.פ:** _____ **חתימה וחותמת קבלן :** _____