

פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר: 201111 ביום ה' תאריך 31/03/11 כ"ה אדר ב, תשע"א

השתתפו:

חברים:

דותן מוטי

סגל:

יצחק פרסמן

- יו"ר הועדה

- מהנדס הועדה

רשימת בקשות

עמ.	כתובת	פרטי המבקש	מגרש	חלקה	גוש	תיק בניין	בקשה	סעיף
3	גבעת אבני	מור שמעון	274		15242	150274	20110117	1
4	גבעת אבני 557	אלבו אלי	557		15228	150557	20110118	2
5	גבעת אבני	פלצי אברהם	437		15229	150437	20110119	3

מבקש:

▪ מור שמעון

עורד:

▪ שיפרין גרגורי

סוג בקשה: בקשה להיתר

תעודת זהות: 67454942

כתובת הבנין: גבעת אבני

תעודת זהות: 306935388

מגרש: 274

גוש וחלקה: 15242

תכנית: 8094/ג

תאור הבקשה

שימוש עיקרי

בניה חדשה

מיתקן "פוטו - וולטאי"

מהות הבקשה:

הקמת מערכת פוטו וולטאית על גג בית מגורים בהספק של 4 ק"ו.

החלטות:

לאשר בתנאים הבאים:

31/03/11

- חישובים סטטיים

31/03/11

- אשור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המתקן.

31/03/11

- הגשת מסמכים לעניין סינוור הנובע מהמתקן.

- יש לציין את הספק המתקן

31/03/11

- יש לחשב ולהגיש את שטח הגג התפוס ע"י הקולטים כולל מעברים

- יש לציין את מספר הממירים במתקן

31/03/11

- להוסיף פרט חיבור הקולט לגג

- חתימת יועץ בטיחות על הצהרה לגבי עמידות המבנה לאורך זמן, לרבות עמידות חיבורי המתקן לגג

והעדר סיכון לקריסה

הוצאת ההיתר מותנית:

- תשלום אגרת בניה

מבקש:

▪ אלבז אלי

עורד:

▪ שיפרין גרגורי

סוג בקשה: בקשה להיתר

תעודת זהות: 054850565

תעודת זהות: 306935388

כתובת הבנין: גבעת אבני 557

גוש וחלקה: 15228 מגרש: 557

תכנית: 8094/ג

שימוש עיקרי תאור הבקשה

מיתקן "פוטו - וולטאי" בניה חדשה

מהות הבקשה:

הקמת מערכת פוטו וולטאית על גג בית מגורים בהספק של 4 ק"ו.

החלטות:

לאשר בתנאים הבאים:

- 31/03/11 - חישובים סטטיים
- 31/03/11 - אשור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המתקן.
- 31/03/11 - הגשת מסמכים לעניין סינוור הנובע מהמתקן.
- יש לציין את הספק המתקן
- 31/03/11 - יש לחשב ולהגיש את שטח הגג התפוס ע"י הקולטים כולל מעברים
- יש לציין את מספר הממירים במתקן
- 31/03/11 - להוסיף פרט חיבור הקולט לגג
- חתימת יועץ בטיחות על הצהרה לגבי עמידות המבנה לאורך זמן, לרבות עמידות חיבורי המתקן לגג והעדר סיכון לקריסה
- הוצאת ההיתר מותנית:
- תשלום אגרת בניה

מבקש:▪ **פלצי אברהם****עורד:**

▪ שיפרין גרגורי

סוג בקשה: בקשה להיתר

תעודת זהות: 306935388

כתובת הבנין: גבעת אבני

גוש וחלקה: 15229 מגרש: 437

תכנית: 8094/ג

שימוש עיקרי תאור הבקשה

מיתקן "פוטו - וולטאי" בניה חדשה

מהות הבקשה:

הקמת מערכת פוטו וולטאית על גג בית מגורים בהספק של 4 ק"ו.

החלטות:

לאשר בתנאים הבאים:

- 31/03/11 - חישובים סטטיים
- 31/03/11 - אשור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המתקן.
- 31/03/11 - הגשת מסמכים לעניין סינוור הנובע מהמתקן.
- יש לציין את הספק המתקן
- 31/03/11 - יש לחשב ולהגיש את שטח הגג התפוס ע"י הקולטים כולל מעברים
- יש לציין את מספר הממירים במתקן
- 31/03/11 - להוסיף פרט חיבור הקולט לגג
- חתימת יועץ בטיחות על הצהרה לגבי עמידות המבנה לאורך זמן, לרבות עמידות חיבורי המתקן לגג והעדר סיכון לקריסה
- הוצאת ההיתר מותנית:
- תשלום אגרת בניה

פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר: 201111 ביום ה' תאריך 31/03/11 כ"ה אדר ב, תשע"א

דותן מוטי
יו"ר הועדה

יצחק פרסמן
מהנדס הועדה